

彰濱工業區各工廠廢水排入污水管線系統之限值標準

- 一、水溫：（於污水排放口）攝氏四十度。
 - 二、五日生化需氧量：五〇〇毫克/公升。
 - 三、化學需氧量：八〇〇毫克/公升。
 - 四、懸浮固體：五〇〇毫克/公升。
 - 五、氫離子濃度指數：五 - 九。
 - 六、陰離子界面活性劑：十・〇毫克/公升。
 - 七、油脂（正己烷抽出物）：五〇毫克/公升。
 - 八、酚類：五・〇毫克/公升。
 - 九、銀：〇・五毫克/公升。
 - 十、砷：〇・五毫克/公升。
 - 十一、鎘：〇・〇三毫克/公升。
 - 十二、六價鉻：〇・五毫克/公升。
 - 十三、銅：三・〇毫克/公升。
 - 十四、溶解性鐵：十・〇毫克/公升。
 - 十五、總汞：〇・〇〇五毫克/公升。
 - 十六、鎳：一・〇毫克/公升。
 - 十七、鉛：一・〇毫克/公升。
 - 十八、硒：〇・五毫克/公升。
 - 十九、鋅：五・〇毫克/公升。
 - 二十、溶解性錳：十・〇毫克/公升。
 - 二十一、氟化物：一・〇毫克/公升。
 - 二十二、氟化物（不包括複合離子）：十五・〇毫克/公升。
 - 二十三、硫化物：一・〇毫克/公升。
 - 二十四、硼：一・〇毫克/公升。
 - 二十五、甲醛：三・〇毫克/公升。
 - 二十六、硝酸鹽氮：二五〇毫克/公升。
 - 二十七、磷酸鹽（以三價磷酸根計算）：二十・〇毫克/公升。
 - 二十八、硫酸鹽：一、〇〇〇毫克/公升。
 - 二十九、氰化物：二、〇〇〇毫克/公升。
 - 三十、本表未列項目同放流水標準。
- 備註：1. 本表之限值須視處理廠之實際操作能力，定期修正。